

Oggi il divieto di fumare esiste:



- nei locali della pubblica amministrazione (Ministeri, questure, uffici finanziari ...),



- in quelli privati ove si svolgono funzioni pubbliche (banche dove si pagano i tributi)



- in altri (discoteche, cinematografi, sale corse, con deroghe per impianti)
- in luoghi di lavoro con incompatibilità oggettiva (raffinerie e distributori di carburanti, cucine, poli chimici, ecc.)




FEDERAZIONE ITALIANA
PUBBLICI ESERCIZI

Con la nuova legge dal 10 gennaio 2005 il divieto di fumare riguarderà:

- tutti i locali chiusi dove accedono pubblico o utenti

ad eccezione :

- di quelli privati senza accesso di pubblico o utenti
- di quelli attrezzati per il fumo con idonei impianti di riciclo aria (luoghi di lavoro, esercizi pubblici, altri locali da individuare con decreto)



**N.B. il divieto continua ad applicarsi a tutti i locali nei quali
già oggi è vietato fumare**



FEDERAZIONE ITALIANA
PUBBLICI ESERCIZI

quindi non si potrà fumare in:

- studi di professionisti (dall'avvocato al commercialista)
- parrucchieri ed estetisti
- uffici privati (assicurazioni, banche, agenzie immobiliari...)
- imprese industriali ed artigianali
- circoli privati
- negozi (supermercati, centri commerciali, negozi di vicinato, artigiani che vendono al pubblico ...)
- alberghi
- agriturismo
- bar, ristoranti, pub, ecc.



SI FUMERA' SOLO ALL'APERTO E NELLE ABITAZIONI

FEDERAZIONE ITALIANA
PUBBLICI ESERCIZI

**OBBLIGHI TUTELATI DA SANZIONE
AMMINISTRATIVA PECUNIARIA**



COMUNICARE AL PUBBLICO ED AI DIPENDENTI L'ESISTENZA
DEL DIVIETO DI FUMARE ESPONDENDO L'APPOSITO CARTELLO

INVITARE I CLIENTI A RISPETTARE IL DIVIETO

IMPORRE AI DIPENDENTI IL RISPETTO DEL DIVIETO

**COLORO CHE POSSONO O VOGLIONO ADIBIRE LOCALI PER
I FUMATORI:**

*DEVONO INSTALLARE E FAR FUNZIONARE
CORRETTAMENTE GLI IMPIANTI DI RICICLO ARIA ED
INSTALLARE I CARTELLI LUMINOSI*



FEDERAZIONE ITALIANA
PUBBLICI ESERCIZI

PUBBLICI ESERCIZI



DUE SCELTE:

1. non attrezzare i locali e , quindi, non far fumare
2. prevedere locali attrezzati con impianto di ricambio aria per ospitare chi fuma






DUE CONDIZIONI





- superficie prevalente riservata a non fumatori
- disponibilità locali o superfici adeguate



FEDERAZIONE ITALIANA
PUBBLICI ESERCIZI

LOCALI PER FUMATORI

-  I LOCALI FUMATORI DEVONO ESSERE DELIMITATI DA PARETI A TUTTA ALTEZZA SUI QUATTRO LATI E SEGNALATI DALLA SCRITTA "AREA PER FUMATORI"
-  I LOCALI DEVONO ESSERE DOTATI DI INGRESSO CON PORTA A CHIUSURA AUTOMATICA
-  DEVONO ESSERE FORNITI DI UN'ADEGUATA SEGNALETICA
-  NON DEVONO RAPPRESENTARE UN LOCALE DI PASSAGGIO PER I NON FUMATORI
-  GLI IMPIANTI DI VENTILAZIONE DEVONO ASSICURARE IL RICAMBIO D'ARIA PROVENIENTE DALL'ESTERNO, ADEGUATAMENTE FILTRATA, CON PORTATA DI 30 LITRI AL SECONDO PER PERSONA

-  ALL'INGRESSO DEI LOCALI PER FUMATORI DEVE ESSERE INDICATO IL NUMERO MASSIMO DI PERSONE AMMISSIBILI IN BASE ALLA PORTATA DELL'IMPIANTO
-  L'ARIA PROVENIENTE DAI LOCALI FUMATORI NON PUO' ESSERE RICICLATA E PERTANTO VA ESPULSA ALL'ESTERNO ATTRAVERSO IMPIANTI IDONEI E APERTURE FUNZIONALI
-  PROGETTAZIONE, INSTALLAZIONE, COLLAUDO E MANUTENZIONE DEI LOCALI PER FUMATORI DEVONO RISPETTARE I REGOLAMENTI DI SICUREZZA E RISPARMIO ENERGETICO ED ESSERE CERTIFICATI DA ORGANI PUBBLICI DI CONTROLLO
-  E' PREVISTO UN INDICE MASSIMO DI AFFOLLAMENTO: 0,7 PERSONE PER METRO QUADRATO